

# 佐賀空港旅客ターミナルビル増築・改修建築工事に対する回答書

佐賀ターミナルビル株式会社 総務部  
住所：〒840-2212 佐賀市川副町大字犬井道  
TEL 0952-46-0100  
メールアドレス kouji@saga-ab.jp

回答年月日：平成31年2月19日

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
1. 入札公告3(3)②の2月26日正午までに提出する資料の中で現場代理人等配置予定事前届出書(様式第1-1)と工事費内訳書(様式第1-2)を提出するようになっていますが、入札書郵送時ではないでしょうか。	1. 現場代理人等配置予定事前届出書(様式第1-1)、及び工事費内訳書(様式第1-2)の提出期限については、公告で示している2月26日(火)正午までを、3月5日(火)16時までに変更します。  なお、その後の質疑に対する回答等により工事内訳書の金額変更が必要になった場合は、最終的に再積算した工事内訳書を入札書(様式第A号)と共に郵送してください。
2. 増築、改修工事の中で、施工時期が制限される工種等(杭工事、コンクリート工事)はあるのでしょうか。	2. 事前の関係者との協議の結果、海苔漁期(9月～3月中旬頃)については、コンクリート工事(杭工事の根固めコン、外構工事の側溝均しコン等含む)の施工が出来ません。また、工事期間中は、設計図書に示したとおりに工事現場で発生した汚濁水については、中和処理等を行って放流する必要があります。
3. 現地の事前調査は可能でしょうか。	3. 可能です。事前調査希望日の前日16時までに、調査希望時間、場所等について担当部局へ連絡して下さい。

※必要に応じて行を追加してください。